

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27 а

Предписание № 330 от 14.10.2019
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При плановой выездной проверке:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Андрейшурская средняя общеобразовательная школа (далее МБОУ «Андрейшурская СОШ») ИНН 1802003248 ОГРН 1021800587687

Юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, Балезинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6,7а

Выявлены нарушения:

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

• В МБОУ «Андрейшурская СОШ» в кабинете «История», 1 ряд 2 парта; в кабинете «английский язык, русский язык и литература», 1 ряд 2 парта; в кабинете «Математика», 2 ряд 1 парта; в кабинете «Математика», у доски – освещенность не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;

• В МБОУ «Андрейшурская СОШ» в кабинете начальных классов (2-3 кл.). У доски; в кабинете начальных классов (1,4 кл.). У доски; в кабинете информатики. У доски; в кабинете ОБЖ. У доски, 1 ряд 1 парта; в кабинете истории. У доски, 1 ряд 2 парта; в кабинете физики. 1 ряд 1 парта; в кабинете математики. У доски – установлено несоответствие фактического уровня коэффициента пульсации СанПиН 2.4.2.2821-10

• В коридоре школы – стеклополотно не цельное, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10;

• Установлено несоответствие режима образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.7, п. 10.8.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предлагаю:

1. Освещенность в кабинете «История», 1 ряд 2 парта; в кабинете «английский язык, русский язык и литература», 1 ряд 2 парта; в кабинете «Математика», 2 ряд 1 парта; в кабинете «Математика», у доски – школы привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;

2. Пульсацию в кабинете начальных классов (2-3 кл.). У доски; в кабинете начальных классов (1,4 кл.). У доски; в кабинете информатики. У доски; в кабинете ОБЖ. У доски, 1 ряд 1 парта; в кабинете истории. У доски, 1 ряд 2 парта; в кабинете физики. 1 ряд 1 парта; в кабинете математики. У доски – школы привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. Стеклополотно в коридоре школы привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10

4. Обеспечить соблюдение режима образовательной деятельности, привести расписание уроков в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок исполнения предписания – **04.08.2020** года.

О выполнении предписания представить письменную информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове до **04.08.2020** года.

Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок, а невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МБОУ «Андрейшурская СОШ», в лице законного представителя
юридический адрес: Удмуртская Республика, Базинский р-н, с. Андрейшур, ул. Школьная, 6,7а

предписание получил:

Коротаева Надежда Кузьминична

фамилия имя, отчество законного представителя юридического лица



(подпись)

«14» 10 2019 г.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в г. Глазове



(подпись)

А.Н.Артемьев

(расшифровка подписи)